

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.



МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ / ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 801-МКЛ

от

23.07.21г

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)
ООО " Бизнес Решение"
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии)
г. Рязань, ул. Радищева, д.42, оф. № 307
3. Наименование измерения
Параметры микроклимата
4. Основание для проведения испытания/исследования
контракт № 2339 от 21.07.2021г
5. Место, точка отбора (проведения измерений)
ООО " Бизнес Решения", г. Рязань, ул. Радищева, д.42, оф. № 307
6. Дата и время проведения отбора /измерения 14.00-15.00 час 23.07.21г.
7. ФИО, должность проводившего отбор (измерений)
Помощник санитарного врача лаборатории физических факторов Л.И. Чудновская
8. ФИО, должность присутствующего при отборе /измерении
директор Е.В. Канаева
9. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
10. НД на метод измерения
МУК 4.3.2756-10 "Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений".
11. Средства измерения
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М", зав.№194916 с шаровым термометром (зав.№194916), свидетельство о поверке №41707 от 21.08.20 г. до 20.08.22 г., дальномер лазерный Leica DISTO D3a (зав.№ 812850589. свидетельство о поверке № ТТ0042162 от 02.10.2020г., до 01.10.2021г. (ФБУ "ГРЦСМИИ в Рязанской области")
12. Дополнительные сведения
Вентиляция естественная, искусственная (приточно-вытяжная с механическим побуждением установка ПВ1, VS100-R-PHC), .Отопление автономное, выключено.(теплый период)

13. Результаты проведенных исследований

№ п/п	Показатели	Температура, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		норматив	результат*	норматив	результат	норматив	результат
1	рабочее место преподавателя, учебный класс (замер на высоте 0,1м),КТ1	20-28	25±0,06 (0,95)	-	-	не более 0,1-0,3	0,1±0,001 (0,95)
2	рабочее место преподавателя, учебный класс (замер на высоте 1,0м),КТ2	20-28	25±0,06 (0,95)	15-75	42,1±2,06 (0,95)	не более 0,1-0,3	0,1±0,001 (0,95)

Помощник санитарного врача лаборатории физических факторов

Заведующий лабораторией физических факторов



Л.И. Чудновская

В.В. Муратов